



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9<sup>А</sup>, тел/факс 8 (384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово

650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел 8(384-2) 67-28-81, E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 30 ” сентября 20 20 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 82/1/47

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 166

«Детский сад комбинированного вида».

Законному представителю юридического лица – исполняющей обязанности заведующей

МБДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида» Лисовенко Елене Евгеньевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 82 от 20 августа 2020 заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко В.В. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 166 «Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название – МБДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Виноградовой Анастасией Александровной по адресу: 650065, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Ленина, 140 Б.

При проведении проверки присутствовали и.о. заведующего МБДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида» Лисовенко Елена Евгеньевна, заведующая хозяйством МБДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида» Халекова Лариса Юрьевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Точечные дымовые пожарные извещатели размещены в защищаемых помещениях на горизонтальном расстоянии менее 0,5м до электросветильника, а именно: один извещатель в	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); ч. 1 ст. 89, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.03.2021	

приемной группы «Солнышко» на втором этаже; один извещатель в приемной группы «Светик-семицветик» на втором этаже; один извещатель в помещении прачечной; один извещатель в помещении холодного цеха кухни.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,  
г. Березовского и Кемеровского района  
по пожарному надзору Виноградова А.А.

«30» сентября 2020 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

(подпись)



С предписанием № 82/1/47 от 30.09.2020 ознакомлен(а); копию предписания получил(а):

*Людмила Олеся Евгеньевна, исполнительная ответственность заверяю*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«30» 09 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)